



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2508928
(任务编号)

产品名称: 圆筒形帽熔断器底座

型 号: RT18-32L, RT18-32XL

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 圆筒形帽熔断器底座
型号: RT18-32XL

商 标: /

样品数量: 6 台

样品来源: 送样

收样日期: 2017-01-09

完成日期: 2017-03-20

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18-32L, RT18-32XL; 熔断器支持件的额定电压 Un: AC500V; 熔断器支持件的额定电压 In: 32A; 峰值耐受电流: 5~6kA; 极数: 1P, 2P, 3P

主检:

日期: 2017-03-20

审核:

日期: 2017-04-27

签发:

日期: 2017-05-02

福建省产品质量检验研究院
2017 年 5 月 2 日

备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 13539.2-2008	GB/T 13539.2-2015
2	委托人、生产者地址变更	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
3	生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
4	安全件制造商变更(弹簧)	乐清市上茗电器厂, 乐清市欧泰电气配件厂, 瑞安市场桥华新电器硬件厂	乐清市欧泰电气配件厂, 乐清市东风弹簧制造有限公司

2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-13C0281-S, 03601-A-15C0258-S;

3. 出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2014010308676233;

5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。