



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2016CCC0307-2260169

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: TGM2L-630/3N

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



4.7.01

样品名称: 剩余电流动作断路器 型号规格: TGM2L-630/3N 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2016.01.30 完成日期: 2016.02.24	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 乾龙科技有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇新光工业 区一横路20-22号 生产企业: 乾龙科技有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇新光工业区一横 路 20-22 号
试验依据标准: (母证书号: 2016010307838708) 产品依据 GB 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(2016010307838708) 产品描述、内部结构一致。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2L-630/3N; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 630A(260A-630A 可调); 过电流脱扣器型式: 电子式; I Δ n: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、 800mA 可调/AC 型/电子式; 使用类别: A; Icw: 6.3kA/1s; Ics: 45kA; Icu: 65kA; I Δ m: 16.5kA; S 型; 极数: 3P+N(带三个保护极, N 极常通)	
签发人: 楼云生 签名: 楼云生 签发日期: 2016.02.24	
备注:	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC160272
首页	√	1	C-14201-DC160272
报告组成	√	1	C-14201-DC160272
安全型式试验报告	√	10	C-14201-DC160272
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2016CCC0307-2260169

样品名称: 剩余电流动作断路器

型号规格: TGM2L-630/3N

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2016.01.30

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者(制造商): 乾龙科技有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇新光工业区
一横路20-22号



生产企业: 乾龙科技有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇新光工业区一横
路 20-22 号

试验依据标准: (母证书号: 2016010307838708) 产品依据 GB 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(2016010307838708)产品描述、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM2L-630/3N; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 630A(260A-630A 可调);
过电流脱扣器型式: 电子式; I Δ n: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA
可调/AC 型/电子式; 使用类别: A; Icw: 6.3kA/1s; Ics: 45kA; Icu: 65kA; I Δ m: 16.5kA;
S 型; 极数: 3P+N(带三个保护极, N 极常通)

主检: 徐 亮 签名:  日期: 2016.02.24审核: 孙荣林 签名:  日期: 2016.02.24签发: 楼云生 签名:  日期: 2016.02.24

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2016 年 02 月 24 日

备注

利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	乾龙科技有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区一横路 20-22 号	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
型号	QKM3L-630E/3N QKM3L-630C/3N	TGM2L-630/3N
母证书编号	2016010307838708	
母证书检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (报告编号: C-14201-DC152133)	

说明: 本试验报告引用编号为“C-14201-DC152133”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。