



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2018CCC0308-2882125

产品名称: 圆筒形帽熔断器

型 号: RT18-32、RT18-32X

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 圆筒形帽熔断器</p> <p>型号: RT18-32、RT18-32X</p> <p>样品数量: 底座 2 台, 熔断器 2 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2018.05.21</p> <p>完成日期: 2018.05.28</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RT18-32(熔断体); 熔断体的额定电压 Un: AC500V/690V; 熔断体的额定电流 In: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、30A、32A; 额定分断能力 I1: AC500V/120kA、690V/50kA; 分断范围和使用类别: gG;</p> <p>RT18-32、RT18-32X(支持件); 熔断体支持件的额定电压 Un: AC690V; 熔断体支持件的额定电流 In: 32A; 熔断体支持件的极数: 1P、2P、3P、4P;</p>	
<p>签发人: 楼云生</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2018.05.28</p>	
<p>备注:</p> <p>该申请为标准换版申请, 具体变更项目如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 底座外观变更: 变更前: 上盖下凹; 变更后: 上盖与外壳持平; 原证书编号: 2002010308025030; 原报告编号: 02501-17DQ2514(福建省产品质量检验研究院); C-040-10C0476-S、03601-A-15C0235-S(苏州电器科学研究院股份有限公司); <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC182355
首页	√	1	C-14201-DC182355
报告组成	√	1	C-14201-DC182355
安全型式试验报告	√	9	C-14201-DC182355
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0308-2882125 样品名称: 圆筒形帽熔断器 型号规格: RT18-32、RT18-32X 商标: / 样品数量: 底座 2 台, 熔断器 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018.05.21 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--

试验依据标准: GB/T 13539.2-2015 《低压熔断器 第 2 部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 K》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT18-32(熔断体); 熔断体的额定电压 Un: AC500V/690V; 熔断体的额定电流 In: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、30A、32A; 额定分断能力 I1: AC500V/120kA、690V/50kA; 分断范围和使用类别: gG;

RT18-32、RT18-32X(支持件); 熔断体支持件的额定电压 Un: AC690V; 熔断体支持件的额定电流 In: 32A; 熔断体支持件的极数: 1P、2P、3P、4P;

主检: 徐 亮 签名:  日期: 2018.05.28

审核: 孙荣林 签名:  日期: 2018.05.28

签发: 楼云生 签名:  日期: 2018.05.28

中检质技检验检测科学研究院有限公司
(检测机构名称、盖章)
2018 年 05 月 28 日

备注

试品编号: #1~#2: 底座: RT18-32 32A;

#3~#4: 熔断器 32A