



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# CQC 标志认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012032-535023  
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: TeB7E-80

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 小型断路器 型 号: TeB7E-80 数 量: 90 台 收样日期: 2020-05-12 完成日期: 2020-08-04 样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeB7E-80 Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V; In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A; 瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型; Ics:6kA; Icn:6kA; 极数: 1P,2P;</p>	
<p>签发人: 签名: 魏依媛 签发日期: 2020.08.05</p>	
<p>备注: 无</p>	

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2020CQC012032-535023
首页	√	1	00901-V2020CQC012032-535023
报告组成	√	1	00901-V2020CQC012032-535023
安全型式试验报告	√	189	00901-V2020CQC012032-535023
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定: P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

# 安全型式试验报告

<p>申请编号: V2020CQC012030-535023 (任务编号)</p> <p>样品名称: 小型断路器 型号规格: TeB7E-80 样品数量: 90 台 样品生产序号: / 收样日期: 2020-05-12 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验依据标准: GB/T 10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》</p>	
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2020.08.05</p>	 <p>(检测机构名称、盖章) 2020年08月05日</p>
<p>审核: 傅吉福 日期: 2020.08.05</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2020.08.05</p>	
<p>备注</p>	<p>无</p>