

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007713

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TGM2-□□,TGM2X-□□；详细参数及型号解释见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：赛德电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市七里港工业区

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-11
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007713

产品系列、型号、规格(附件):

TGM2-□□, TGM2X-□□; 型号解释详见附件; Ue: AC415V/AC500V/AC690V; Ui: 800V;
Uimp: 8kV; 热磁式 In: 12.5A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A,
125A, 160A, 200A, 225A, 250A; Ir= (0.8、0.9、1.0) In; 电子式 In: 100A
(40A~100A 可调), 160A (64A~160A 可调), 250A (100A~250A 可调); 过电流脱扣器类
型: 热磁式、电子式; 脱扣级别: 20; AC415V: L 型: Ics=Icu: 50kA; M 型: Ics=Icu:
85kA; H 型: Ics=Icu: 100kA; S 型: Ics=Icu: 150kA; AC500V: L 型: Ics=Icu: 35kA; M
型: Ics=Icu: 50kA; H 型: Ics=Icu: 60kA; S 型: Ics=Icu: 65kA; AC690V: L 型:
Ics=Icu: 6kA; M 型: Ics=Icu: 6kA; H 型: Ics=Icu: 8kA; S 型: Ics=Icu: 10kA; Icw:
3kA/1s (电子式液晶型); 使用类别: A 类; 极数: 3P、4P; 适用于隔离用; 配用的辅助
触头: 1NO1NC, Ith: 6A; AC-12: Ue/Ie: 220V/240V/6A, 380V/440V/6A; AC-15: Ue/Ie:
220V/240V/6A, 380V/440V/6A

型号解释:

SDM6/SDM6X - □ □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) SDM6 表示品牌供电市场; SDM6X 表示战略合作市场
(2) 额定电流 (A): 12.5/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/225/250
(3) 分断能力代号; L 型: 经济型、M 型: 标准型、H 型: 较高分断型、S 型: 高分断型
(4) 极数: (3: 3P, 4: 4P)
(5) 附件代号见表 3

模块部分:

热磁式: □ □
(1) (2)

电子式: 液晶型: Micrologic 5.0A
拔盘型: Micrologic 2.3

- (1) TM: 配电保护 MA: 电动机保护
(2) 额定电流 (A): 12.5/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/225/250

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:

lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-11

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007713

产品系列、型号、规格(附件):

表 3

附件组合名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	分励 + 报警	一组辅助触头	辅助 + 报警	欠压脱扣器	欠压 + 报警	分励 + 辅助	分励 + 辅助 + 报警	二组辅助触头	二辅助 + 报警	欠电 + 辅助	辅助 + 欠压 + 报警
代号	无	308	310	318	320	328	330	338	340	348	360	368	370	378

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-11
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章: