



产品认证证书

证书编号: CQC2011010307501174

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司(V048527)
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

TGB3S-63,TGB3F-63,TGB1S-63F(型号解释详见附件);
Ue:AC230V(1P+N),AC400V(3P+N);In:32A,40A,63A;瞬时脱扣类型:C 型;lcs=Icn:6kA;1P+N(带一个
保护极,N 极可开闭),3P+N(带三个保护极,N 极可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2005

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020 年 12 月 23 日 有效期至:2030 年 12 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 08 月 24 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2011010307501174

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

TG B 3 S - 63

① ② ③ ④ ⑤

①企业代号

②小型断路器

③设计序号

④特殊派生代号(带“S”:智能电表专用型)

⑤壳架等级额定电流

TG B 3 F - 63

① ② ③ ④ ⑤

①企业代号

②小型断路器

③设计序号

④特殊派生代号(带“F”:接通电源反馈信号)

⑤壳架等级额定电流

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号：CQC2011010307501174

第 2 页 共 2 页

纸 号：

TG B 1 S - 63 F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业代号

②小型断路器

③设计序号

④特殊派生代号(带“S”：延时分励型)

⑤壳架等级额定电流

⑥接通电源反馈信号

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>