



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2021CQC107502-818868



(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-6000、HD13BX-6000

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 刀开关 型 号: HD13-6000、 HD13BX-6000 商 标: / 样品数量: 6 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-06-09 完成日期: 2021-07-01	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD13-6000、HD13BX-6000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 6000A; Ue: AC415V/690V; Ie: 6000A; Icw: 72kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 1P	
主检: 卢海锋 签名:  日期: 2021-07-01	
审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-07-05	
签发: 许启进 签名:  日期: 2021-07-05	
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图 Y-01、Y-02 为样块