



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC012017-843337

（任务编号）

产品名称： 电能表外置断路器

型 号： TGB2D-100R

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 电能表外置断路器 型号: TGB2D-100R 商标: TENGGEN 样品数量: 23 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-09-02 完成日期: 2021-09-09	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-100R; Ui:500V; Uimp:6kV; Ue: AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P); In:20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; Icn: 6kA; Ics: 6kA; Icn1: 6kA; 瞬时脱扣类型:C 型; 极数:1P+N(带一个保护极,N 极可开闭),2P(带两个保护极), 3P(带三个保护极),3P+N(带三个保护极,N 极可开闭),4P(带四个保护极); 控制方式: 远程全自动控制方式; 控制电平电压: AC220V;		
主检: 刘丽丽	日期: 2021-09-10	
审核: 倪吉高	日期: 2021-09-10	
签发: 杨晓	日期: 2021-09-10	
(检测机构名称、盖章) 2021 年 09 月 10 日		
备注:		
变更项目	变更前	变更后
产品标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020
原证书编号	CQC18012203053	
原测试报告编号	00901-V2018CQC012017-378400	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	