

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304001987



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-03
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001987



产品系列、型号、规格:

CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 500A; 50Hz/60Hz; CJ40-315: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A; AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/660V/315A; AC-4: U_e/I_e : 220V/315A, 380V/660V/250A; CJ40-400: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A; AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/400A, 660V/315A; AC-4: U_e/I_e : 220V/400A, 380V/660V/315A; CJ40-500: AC-1: U_e/I_e : 220V/380V/660V/500A; AC-2, AC-3: U_e/I_e : 220V/380V/500A, 660V/315A; AC-4: U_e/I_e : 220V/500A, 380V/400A, 660V/315A; U_s : AC36V、127V、220V、380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助回路: I_{th} : 16A; U_e/I_e : AC-15: 36V/14A, 127V/4A, 220V/2.3A, 380V/1.3A; 触头种类和对数: 4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-03
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。