

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-837951
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGB3-125、TGB3H-125


检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGB3-125、 TGB3H-125 商 标: / 样品数量: 4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-08-17 完成日期: 2021-08-30	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 TGB3-125、TGB3H-125 U_i : 1000V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC230V (1P)、AC400V (2P、3P、4P)、DC80V (1P 外形)、DC125V (2P 外形); I_n : 63A、80A、100A、125A; TGB3H-125: I_{cu} : 10kA(AC/DC)、 I_{cs} : 7.5kA(AC/DC); TGB3-125: $I_{cu}=I_{cs}$: 6kA(AC/DC); 过电流脱扣类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 极数: 1P、2P、3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用); 交流频率适用于: 50/60Hz

主检: 朱 琳 签名:  日期: 2021-12-23	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021年12月24日
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2021-12-24	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2021-12-24	

备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC—E 图

变更信息	变更前	变更后
[12] 产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
原 CQC 证书编号	CQC2014010307739851	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C141039、 C-06801-1C180329、 C-06801-1C182386、
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		