

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2022CQC107502-916017
(任务编号)

产品名称: 太阳能光伏系统保护用熔断体

型号: RT18G-PV

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 太阳能光伏系统保护用熔断体 型号: RT18G-PV 数量: 24 收样日期: 2022-01-17 完成日期: 2022-02-15 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
试验结论: 依据 GB/T13539.6-2013 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT18G-PV: Un: DC1500V; In: 2A、4A、6A、8A、10A、12A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、45A、50A; 额定分断能力: 30kA ; 分断范围: g ; 使用类别: gPV;	
主检: 龙玺 签名:  日期: 2022-02-16	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2022年02月18日
审核: 傅炳 签名:  日期: 2022-02-17	
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-02-18	
备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图;	