



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: V2021CQC107502-770974
(任务编号)

产品名称: 在线式智能软起动器

型 号: TGS01-0185T3L, TGS01-0200T3L, TGS01-0220T3L,
TGS01-0250T3L, TGS01-0280T3L, TGS01-0320T3L,
TGS01-0350T3L

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 在线式智能软起动器 型 号: TGS01-0185T3L,TGS01-0200T3L, TGS01-0220T3L,TGS01-0250T3L, TGS01-0280T3L,TGS01-0320T3L, TGS01-0350T3L 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-03-15 完成日期: 2021-04-30	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T14048.6-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGS01-0185T3L,TGS01-0200T3L,TGS01-0220T3L, TGS01-0250T3L,TGS01-0280T3L,TGS01-0320T3L,TGS01-0350T3L Uimp:6kV;Ui:660V; Ith:370A,400A,440A,500A,560A,630A,700A. Ue:AC380V; Ie:370A,400A,440A,500A,560A,630A,700A. Pe:185kW,200kW,220kW,250kW,280kW,320kW,350kW; AC-53a; 3P.	
主检: 朱文华 签字:  日期: 2021-05-07	 (检测机构名称: 盖章) 2021年5月7日
审核: 丁 娟 签字:  日期: 2021-05-07	
签发: 陈 源 签字:  日期: 2021-05-07	
备注: TGS01-0350T3L:#01#02 TGS01-0185T3L:#03	