

## 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980309000524

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：热过载继电器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉  
电话：0577-57166162  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-01  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000524

产品系列、型号、规格:

JRS2-80; 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 额定工作电压 (Ue): AC690V; 额定电流 (Ie): 16~25A, 20~32A, 25~40A, 32~50A, 40~57A, 50~63A, 57~70A, 63~80A, 70~88A; 脱扣级别: 10A; 外壳防护等级: IP10; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 1NO, 1NC; Ui: 380V; 约定发热电流 (Ith): 5A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: 220V/1.64A、380V/0.95A。

联系人: 李莉  
电话: 0577-57166162  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-04-01  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。