

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-867517
(任务编号)

产品名称: 具有剩余电流保护的断路器

型 号: TGM3L-630L、TGM3L-630M、TGM3L-630H、
TGM3L-630R、TGM3LA-630L、TGM3LA-630M、
TGM3LA-630H、TGM3LA-630R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 具有剩余电流保护的断路器 型 号: TGM3L-630L、TGM3L-630M、 TGM3L-630H、TGM3L-630R、 TGM3LA-630L、TGM3LA-630M、 TGM3LA-630H、TGM3LA-630R 商 标: / 样品数量: 5 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-12-29 完成日期: 2022-01-11	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3L-630L、TGM3L-630M、TGM3L-630H、TGM3L-630R、TGM3LA-630L、 TGM3LA-630M、TGM3LA-630H、TGM3LA-630R Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; In: 400A、500A、600A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、 电磁式; L 型: Ics: 35kA, Icu: 50kA; M 型: Ics: 65kA, Icu: 65kA; H 型: Ics: 65kA, Icu: 85kA; R 型: Ics: 85kA, Icu: 100kA; 剩余电流脱扣 器类型: 电子式; $I\Delta n$: 50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA /500mA/600mA/800mA/1000mA 任选三档分级调节或一档固定; 额定剩余动 作类型: AC 型, A 型(延时型,非延时型); $I\Delta m$: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 3P,3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极 通带保护), 4P (B 型:3 个保护极, N 极可开闭; C 型:4 个保护极, N 极可开 闭); 配用的辅助触头、报警触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC): Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/1A; DC-13: Ue/Ie: DC220/230V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 CD2-630: AC220/230V, AC380/400V; 欠压脱扣器: QT38-400: AC220/230V, AC380/400V	
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2022-03-09	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2022 年 03 月 10 日
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-03-10	
签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-03-10	

备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图;
变更表见附表 1