



210021349218



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-882279

(任务编号)

产品名称: 切换电容接触器

型 号: TGCC1-25

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-882279
(任务编号)

样品名称: 切换电容接触器

型号规格: TGCC1-25

样品数量: 16

样品生产序号: /

收样日期: 2021 年 11 月 15 日

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正智能电器有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路
2777 号

试验依据标准: GB/T 14048.4-2020 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGCC1-25

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; Ui: 690V; Uimp: 6kV

Ie: 17A; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P

控制电源电压 Us: 50Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V

50Hz/60Hz: AC110V、AC220V、AC380V、AC400V、AC415V

辅助触头: Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A

使用类别: AC-15: 0.95A/AC380V、DC-13: 0.15A/AC220V;

种类和对数: 2NO、1NO1NC、2NC

主检: 王玉华

签名:



日期:

2022-03-15

审核: 王静

签名:



日期:

2022-03-17

签发: 张春香

签名:



日期:

2022-03-17

天津天传电控设备检测有限公司

(检测机构名称, 盖章)

2022 年 03 月 18 日

检验检测专用章

备注

该申请为变更申请, 变更项目表详见附页。

附 页

	变更前	变更后
标准变更	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
线圈绝缘等级变更	B	H
静触头尺寸变更	$\phi 4.8 \times 0.9$	$\phi 5 \times 0.9$
动触头尺寸变更	$\phi 4.8 \times 1$	$\phi 4.8 \times 1.1$
动、静触头材质变更	AgNi (20) /Cu	AgNi (15) /Cu
铁芯材质变更	50W470 50W530 50W600	50W600 50W470
漆包线材质变更	QA-1	QA-1 QZ-1 QZ-2
约定发热电流变更	25	/
型号解释变更	基本规格代号: 约定发热电流	基本规格代号
壳体制造商	浙江天正智能电器有限公司 浙江雅博电器有限公司 浙江东丽电器有限公司 乐清市联兴塑料有限公司	浙江天正智能电器有限公司 浙江雅博电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司 乐清市联兴塑料有限公司
触头制造商	福达合金材料股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 佛山市诺普材料科技有限公司 浙江毅美材料有限公司	福达合金材料股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 温州中希电工合金有限公司 佛山市诺普材料科技有限公司
线圈骨架制造商	浙江天正智能电器有限公司 浙江雅博电器有限公司 浙江东丽电器有限公司 乐清市联兴塑料有限公司	浙江天正智能电器有限公司 浙江雅博电器有限公司 乐清市王新塑化有限公司 乐清市联兴塑料有限公司

附 页 (续)

	变更前	变更后
铁芯制造商	乐清市安本铁芯厂 温州华正铁芯制造有限公司 乐清市康正铁芯厂(普通合伙) 乐清市华泰铁芯制造有限公司	乐清市安本铁芯厂 温州华正铁芯制造有限公司 乐清市康正铁芯厂 乐清市华泰铁芯制造有限公司
弹簧制造商	温州天力弹簧有限公司 尚顺弹簧(上海)有限公司 温州合力弹簧制造有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司	温州天力弹簧有限公司 浙江鸿飞电气有限公司 乐清市东风弹簧制造有限公司 浙江凯顺标准件股份有限公司
原 CCC 证书编号	CQC2018010304058572	
原安全型式试验报告 编号	02501-18DQ016-S	
原电磁兼容试验报告 编号	/	
原变更报告编号(如有)	/	
原检测机构	福建省产品质量检验研究院	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		