



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: V2022CQC107502-947165

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM5DC-400HU


检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)




申请编号: V2022CQC107502-947165 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TeM5DC-400HU 数量: 22 台+20 个附件 商 标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-05-09 完成日期: 2022-06-28	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeM5DC-400HU; Ui: 1500V; Uimp: 12kV; Ue: DC1500V; In: 225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 20kA (M 型/T=10ms), 40kA (H 型/T=5ms); Icu: 20kA (M 型/T=10ms), 40kA (H 型/T=5ms); 接线方式: 4P 外形; 具体接线方式见附页; 产品适用于隔离; 产品适用于 PV; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC220/230V; 电动操作机构: Us: AC220/230V; 配用的辅助触头: 1NO1NC 或 2NO2NC 或 4NO4NC: Ith: 6A; AC-15: AC380/400V/1.5A; DC-13: DC220/250V/0.15A;	
主检: 顾梦佳 签名:  日期: 2022-06-29	
审核: 孟佳炜 签名:  日期: 2022-06-29	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-06-29	
备注:	

附页


直流接线方式



4P 外形 H1 型



4P 外形 G1 型



4P 外形 I 型