



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-855784

(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: TGR1-38, TGRH-38, TGRK-38

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 热过载继电器 型号: TGR1-38,TGRH-38, TGRK-38 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-09-16 完成日期: 2021-09-29	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检: 刘丽丽 期: 2021.11.03	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 11 月 03 日															
审核: 陈子强 期: 2021.11.03																
签发: 陈子强 期: 2021.11.03																
备注: <table border="1" data-bbox="284 1641 1393 1843"> <tr> <td>变更项目</td> <td>变更前</td> <td>变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页 2</td> <td>见附页 2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010309853929</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-V2020CQC107502-753338</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	CQC2016010309853929		原测试报告编号	00901-V2020CQC107502-753338		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	CQC2016010309853929															
原测试报告编号	00901-V2020CQC107502-753338															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

TGR1-38,TGRH-38,TGRK-38

Uimp:6kV;

Ui:690V;

Ue:AC690V;

Ie:9-13A,12-18A,17-25A,23-32A,30-38A;

脱扣级别:10A;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头:

1NO,1NC;

Ith:5A;

AC-15: Ue/Ie:220V/1.64A,380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:220V/0.15A;