



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2022CQC107502-935515

产品名称: 小型断路器

型 号: TGB3H-63GT

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: V2022CQC107502-935515 样品名称: 小型断路器 型号: TGB3H-63GT 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2022-09-07 完成日期: 2022-09-19	委 托 人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生 产 企 业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB3H-63GT; Ue: AC230V; Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型; Ics: 7500A; Icn: 10000A; Icn1: 10000A; 极数: 1P+N (1 个保护极、N 极可开闭); 产品适用于隔离;	
主检: 周烽烽 签名:  日期: 2022-09-23	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2022-09-23	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2022-09-23	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况及原 CQC 认证情况见附页	