

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980302000032

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166163
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980302000032

产品系列、型号、规格:

GL- DC ; Ue : DC1500V(3极串)、DC1000V(2极串) ; Ith : 400A、800A ; Ie : 250A、350A、400A(Ith : 400A) ; 500A、630A、800A(Ith : 800A) ; Ui : 1500V ; Uimp : 12kV ; Icw : 10kA/1s ; Icm : 17kA ; DC-21B、DC-PV2;型号解释及直流接线方式图详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者盖章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980302000032


产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:


GL - □ (2) DC / □ (4) □ (5) □ (6) X (7)

- (1) 隔离开关
- (2) 额定工作电流(A): 250、350、400、500、630、800
- (3) 设计代号: "DC": 直流系统用
- (4) 极数: "3": 3极, "2": 2极
- (5) 手柄类型: 柜内手柄不注, "J": 柜外手柄
- (6) 辅助开关: "11": 一常开一常闭, "22": 二常开二常闭
- (7) "X": 祥云配色

直流接线方式见下图:



3极串接线图 (DC1500V)



2极串接线图 (DC1000V)

联系人: 李莉
电话: 0577-57166163
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。