



产品认证证书

证书编号: CQC21012286784

发证日期: 2023 年 06 月 15 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器
TGM2FC-160L, TGM2FC-160M, TGM2FC-160H; 详见参数附件

产品标准和技术要求 CQC1148-2020; GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 02 月 20 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21012286784

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGM2FC-160L,TGM2FC-160M,TGM2FC-160H

Uimp:8kV;

Ui:1000V;

Ue:AC380/400/415V;

In:160A(63-160A 可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

L 型:Ics:15kA,Icu:20kA,Icw:2kA/1s;

M 型:Ics:35kA,Icu:50kA,Icw:2kA/1s;

H 型:Ics:50kA,Icu:70kA,Icw:2kA/1s;

使用类别:A 类;

3P+N(三个保护极,N 极常通,不适用于隔离用)

50/60Hz;

开关模式:远程合分,手动合分;

远程控制信号模式:交流电平,通信协议(RS485 控制),无源触点



中国质量认证中心