



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1154868

产品名称: 低压配电柜

型 号: TGX2

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



型式试验报告			
申请编号: V2024CQC107501-1154868		委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司	
样品名称: 低压配电柜		委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	
型 号: TGX2		生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司	
商 标: /		生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	
样品数量: 样件		生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司	
样品来源: /		生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号	
样品生产序号: /			
收样日期: 2024-01-17			
完成日期: 2024-02-06			
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: TGX2 额定电压 (Un): 380V 额定绝缘电压 (Ui): 660V 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 630A~100A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 20kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP54、IP30			
主检: 吴腾杰 签名: 		 (检测机构名称、盖章) 2024 年 02 月 08 日	
审核: 张华君 签名: 			
签发: 黄 芳 签名: 			
备注		变更前	变更后
	标准变更	GB/T 7251.12-2013	GB/T 7251.2-2023
	关键元器件和材料一览表变更	见报告 02401-150019317061 第 6 页	见报告 02402-24119C24039 第 6 页
	原 CQC 证书编号	CQC2014010301681511	
	原变更报告编号	02401-150019317061	
	原变更报告检测机构	浙江省质量检测科学研究院 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	原安全型式试验报告编号	02401-140019310098	
	原检测机构	浙江省质量检测科学研究院 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			
本报告需与该单元原检测报告一起阅读方有效; 检测机构和认证机构保留对该认证单元送样进行差异试验的权利。			