



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2024CQC107502-1170243

(任务编号)

产品名称: 空气延时头

型号: LA2-D20、LA2-D22、LA2-D24、LA3-D20、  
LA3-D22、LA3-D24、FY1-KT3、FY1-KT30、FY1-KT180、  
FY1-KD3、FY1-KD30、FY1-KD180、FY3-KT3、FY3-KT30、  
FY3-KT180、FY3-KD3、FY3-KD30、FY3-KD180

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司




<p>产品名称: 空气延时头                  型号: LA2-D20、LA2-D22、LA2-D24、LA3-D20、LA3-D22、LA3-D24、FY1-KT3、FY1-KT30、FY1-KT180、FY1-KD3、FY1-KD30、FY1-KD180、FY3-KT3、FY3-KT30、FY3-KT180、FY3-KD3、FY3-KD30、FY3-KD180</p> <p>数量: 3                  收样日期: 2024-03-04                  完成日期: 2024-03-18                  样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司                  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区                  生产企业: 浙江天正电气股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
--	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LA2-D20、LA2-D22、LA2-D24、LA3-D20、LA3-D22、LA3-D24、FY1-KT3、FY1-KT30、FY1-KT180、FY1-KD3、FY1-KD30、FY1-KD180、FY3-KT3、FY3-KT30、FY3-KT180、FY3-KD3、FY3-KD30、FY3-KD180; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue: AC380V; Ie: 0.95A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.15A; IP20; Uimp: 8kV

主检: 朱琳 签名:  日期: 2024-03-20

审核: 高云燕 签名:  日期: 2024-03-21

签发: 马琳 签名:  日期: 2024-03-21



备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-V图; EMC图;

变更信息	变更前	变更后
[4] 在证书上增加同种产品其它型号	LA2-D20、LA2-D22、LA2-D24、LA3-D20、LA3-D22、LA3-D24、FY1-KT3、FY1-KT30、FY1-KT180、FY1-KD3、FY1-KD30、FY1-KD180	LA2-D20、LA2-D22、LA2-D24、LA3-D20、LA3-D22、LA3-D24、FY1-KT3、FY1-KT30、FY1-KT180、FY1-KD3、FY1-KD30、FY1-KD180、 <b>FY3-KT3、FY3-KT30、FY3-KT180、FY3-KD3、FY3-KD30、FY3-KD180</b>
[14] 供应商名称变更	正达弹簧有限公司	<b>浙江正佳达弹簧有限公司</b>
原证书编号	CQC2013010304657104	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C13539、C-06801-1C160591、C-06801-1C180923、C-06801-1C191755
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		