



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0305-4434645
(任务编号)

产品名称: 控制开关

型 号: OF3M12, SD3M12
OF3M40, SD3M40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 控制开关 型 号: OF3M12, SD3M12, OF3M40, SD3M40 商 标: / 样品数量: 12 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-04-18 完成日期: 2024-04-26	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: OF3M12, SD3M12, OF3M40, SD3M40 Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A; 防护等级: IP40	
主检: 方 刚 签名: 方刚 日期: 2024-05-16	 (检测机构名称, 盖章) 2024年05月16日
审核: 姜 鑫 签名: 姜鑫 日期: 2024-05-16	
签发: 陈 源 签名: 陈源 日期: 2024-05-16	
备注: OF3M12: #01#09 SD3M40: #02#05#06#07#08 SD3M12: #04 OF3M40: #03	