



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305658411

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

行程开关

JW2-11□/□; Ui: 220V; Uimp: 2.5kV; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.5A; DC-13:
Ue/Ie: DC220V/0.1A; Ith: 3A; 防护等级: IP65; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 16 日 有效期至：2029 年 07 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305658411

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

J W 2 - 1 1 □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①J：机床电器

②W：微动型

③2：设计序号

④1：一对常开触头

⑤1：一对常闭触头

⑥□：动作形式代号

代号	含 义
Z	组合式
H	保护式
B	简易保护式
无字母表示开启式	

⑦□：3、5 分别表示组元件数，W1 表示直进式，W2 表示横进式，L 表示滚轮直动式，G 滚轮杠杆传动式

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司