



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304658414

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格
家用交流接触器

TGCH1N-16□、TGCH1N-20□、TGCH1N-25□、TGCHK-16□、TGCHK-20□、TGCHK-25□；Ith:25A；
Ui:500V；Uimp:4kV；Ue：AC250V(1P、2P)、AC400V(3P、4P)；TGCH1N-16、TGCHK-16：
Ie：16A(AC-7a)、6A(AC-7b)；TGCH1N-20、TGCHK-20：Ie：20A(AC-7a)、7A(AC-7b)；
TGCH1N-25、TGCHK-25：Ie：25A(AC-7a)、9A(AC-7b)；使用类别：AC-7a、AC-7b；Us:AC24V、
AC48V、AC110V、AC230V，50/60Hz；极数：1P、2P、3P、4P；型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 17885-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 16 日 有效期至：2029 年 07 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304658414

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

TG CH 1N - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号：代表普通型产品

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量，用两位数表示：十位数字为常开；

主触头对数，个位数字为常闭主触头对数

*主触头数量常开、常闭组合方式有：10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22,

31

TG CH K - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号：代表有透明塑料外观

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量，用两位数表示：十位数字为常开；

主触头对数，个位数字为常闭主触头对数

*主触头数量常开、常闭组合方式有：10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22,

31

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司