



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671871

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

家用交流接触器

TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、TGCH1N-63□、TGCHK-32□、TGCHK-40□、
TGCHK-63□；型号解释及参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 17885-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304671871

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、TGCH1N-63□、TGCHK-32□、TGCHK-40□、TGCHK-63

□; Ui: 500V ; Uimp: 4kV; Ith: 63A; Ue: AC250V (1P、2P)、AC400V (3P、4P);

TGCH1N-32、TGCHK-32: Ie: 32A (AC-7a)、12A (AC-7b);

TGCH1N-40、TGCHK-40: Ie: 40A (AC-7a)、15A (AC-7b);

TGCH1N-63、TGCHK-63: Ie: 63A (AC-7a)、20A (AC-7b);

使用类别: AC-7a、AC-7b; Us: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V、AC250V, 50/60Hz;

极数: 1P、2P、3P、4P

3.3 型号的解释:

TG CH 1N - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号: 代表普通型产品

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量, 用两位数表示: 十位数字为常开;

主触头对数, 个位数字为常闭主触头对数

*主触头数量常开、常闭组合方式有: 10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22, 31

TG CH K - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业代号

(2) 家用交流接触器

(3) 设计序号: 代表有透明塑料外观

(4) 额定工作电流 (A)

(5) 主触头数量, 用两位数表示: 十位数字为常开;

主触头对数, 个位数字为常闭主触头对数

*主触头数量常开、常闭组合方式有: 10, 01, 20, 11, 02, 30, 40, 22, 31

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司