



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669663

认证委托人名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器 (MCCB)

TeM5E□-400L、TeM5E□-400Y、TeM5E□-400M、TeM5E□-400H；详情见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 02 日 有效期至：2029 年 06 月 10 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669663

证书附页：第 1 页 共 2 页

TeM5E□-400L、TeM5E□-400Y、TeM5E□-400M、TeM5E□-400H；
Ue(旋钮型控制器): AC380/400/415V、AC660/690V; Ue(液晶型控制器): AC400V;
TeM5EX: Ui: 800V; Uimp: 8kV; TeM5E: Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
In: 液晶型控制器: 400A (Ir: 160A~400A 连续可调); 旋钮型控制器: 400A
(Ir: 160A、180A、200A、225A、400A、280A、315A、350A、375A、400A
分级可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
AC380/400/415V: Ics: 40kA (L型), Icu: 40kA (L型); Icw: 5kA/1s (L型);
Ics: 50kA (Y型), Icu: 50kA (Y型); Icw: 5kA/1s (Y型); Ics: 70kA (M
型), Icu: 70kA (M型); Icw: 5kA/1s (M型); Ics: 70kA (H型), Icu: 100kA
(H型); Icw: 5kA/1s (H型);
AC660/690V: Ics: 20kA (L型), Icu: 20kA (L型); Ics: 20kA (Y型), Icu:
20kA (Y型); Ics: 20kA (M型), Icu: 20kA (M型); Ics: 20kA (H型),
Icu: 30kA (H型);
选择性类别: B类; 适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P、3P+N (三个保护极, N极不可开闭); 4P (三个保护极, N极可开闭);
4P;
产品适用于隔离 (3P+N 除外);
配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M: (1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC); Ith:
6A; AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/1A; DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 QT: Us: AC220/230V、AC380/400V;
预付费分励脱扣器 FT: Us: AC220V;
电动操作机构 CD2: Us: AC220/230V、AC380/400V;
电子分励报警附件 (带通讯): Us: AC220V、DC24V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669663

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

<u>Te</u>	<u>M</u>	<u>5</u>	<u>E</u>	<u>□</u>	<u>400</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(1)Te: 企业特征代号																	
(2)M: 塑料外壳式断路器																	
(3)5: 设计序号																	
(4)E: 电子式																	
(5)X: 其他渠道代号, 无: 常规产品																	
(6)400: 壳架等级额定电流(A)																	
(7)□: 短路分断能力级别(见注1)																	
(8)□: 操作方式代号(见注2)																	
(9)□: 极数代号(见注3)																	
(10)□: 脱扣方式代号(见注4)																	
(11)□: 附件代号(见注5)																	
(12)□: 用途代号(见注6)																	
(13)□: 3N、4P 产品N极代号(见注7)																	
(14)□: 预付费代号(见注8)																	
(15)□: 过载报警不跳闸代号(见注9)																	
(16)□: 控制器功能代号(见注10)																	
(17)□: 安装方式(见注11)																	
(18)□: 零飞弧代号(见注12)																	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司