



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305676154

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

**产品名称和系列、型号、规格**

辅助触头、报警触头

OF-M1/M2/M3, SD-M1/M2/M3:  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV; OF-M1/M2, SD-M1/M2:  $I_{th}$ : 3A;  
AC-15: $U_e/I_e$ :AC380/400/415V/0.3A; DC-13: $U_e/I_e$ :DC110/220/250V/0.15A; OF-M3, SD-M3:  $I_{th}$ :  
6A; AC-15: $U_e/I_e$ :AC380/400/415V/1A; DC-13: $U_e/I_e$ :DC110/220/250V/0.15A; 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 14 日 有效期至：2029 年 08 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305676154

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：




表 1

型号	Ith	使用类别下的 Ue / Ie	熔断器型号
OF-M1/M2 SD-M1/M2	3A	AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.3A DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A	RT14-20/6A
OF-M3 SD-M3	6A	AC-15:Ue/Ie:AC380/400/415V/1A DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A	RT14-20/10A

表 2

约定发热电流	规格代号
Ith:3A	1
Ith:3A	2
Ith:6A	3

表 3

安装位置代号	代号
左边安装	L
右边安装	R

表 4

盒式化代号	代号
盒式化	无
非盒式化	N

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司