



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681697

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TGHD□-400/□□□; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 400A; Ie: 400A; 11N: Ue: AC415/690/800V;
使用类别: AC-20A; 13N/13NBX: Ue: AC415V; 使用类别: AC-21A; Ue: AC690/800V; 使
用类别: AC-20A; Icw: 15kA/1s; Icm(峰值): 30kA(AC-21A); 极数: 3P(11N/13N/13NBX)、
4P(11N); 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 23 日 有效期至：2029 年 08 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681697

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

IG HD □ - □ / □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)企业特征代号

(2)隔离开关

(3)设计代号 13N: 中央杠杆操作; 13NBX: 中央杠杆旋转操作; 11N: 中央手柄操作

(4)额定工作电流 (A): 400

(5)极数: 3-3P; 4-4P(仅对 11N)

(6)"8"表示板前接线(仅对 11N); "1"表示带灭弧罩, "0"表示无灭弧罩(13N);

(7)附件代号: "B"表示带防护罩, 不带防护罩不标注(仅对 11N)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司