



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686932

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR5-100/30、HR5-100/31; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith: 2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Ue:AC380V/660V; Ie: 2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Iq:20kA; 使用类别:AC-23B(380V)、AC-22B(660V); 3P; 配用的辅助触头: LX19-K, Ui:380V, Ith:5A, AC-15:380V/0.8A, DC-13:220V/0.1A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 03 日 有效期至：2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

