



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687171

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组

HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-1000/□□, HH15(QSA)-1250/□□; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302687171

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HH15(QSA)-800/□□,HH15(QSA)-1000/□□,

HH15(QSA)-1250/□□;

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ith: 800A,1000A,1250A;

Ue: AC415V,AC690V;

Ie: 800A,1000A,1250A;

Iq: 100kA(AC415V)/50kA(AC690V);

使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V);

极数: 3P,4P;

配用的辅助触头 LX19D (1NO1NC,2NO2NC):

Ith:6A;

AC-13:Ue/Ie:AC380V/6A ;DC-13:Ue/Ie:DC220V/6A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302687171

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

HH 15 (QSA) - □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 双断点隔离开关熔断器组
- (2) 设计序号
- (3) 隔离开关熔断器组
- (4) 约定发热电流(A): 800A、1000A、1250A
- (5) 极数: 3-三极, 4-三极+可通断 N 极
- (6) “1”表示带辅助触头一常开一常闭; “2”表示带辅助触头二常开二常闭; 无则用“0”表示

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司