



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687147

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TGWD-1600、TGWD-1600H、TGWD-1000、TGWD-1000H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687147

证书附页：第 1 页 共 1 页

TGWD-1600 、 TGWD-1600H 、 TGWD-1000 、 TGWD-1000H ; Ue :
AC380V/400V/415V, AC660V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; TGWD-1600、
TGWD-1600H: In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A; TGWD-1000、
TGWD-1000H: In: 200A、400A、630A、800A、1000A; 普通型: AC380V/400V/415V:
Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 42kA/1s; AC660V/690V: Ics: 36kA, Icu: 36kA,
Icw: 36kA/1s; H 型: AC380V/400V/415V: Ics: 55kA, Icu: 66kA, Icw: 55kA/1s;
AC660V/690V: Ics: 42kA, Icu: 42kA, Icw: 36kA/1s; 选择性类别: B 类; 过
电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P、4P; 适用于隔离

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司