



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688935

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TeB7UE-125DC；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 06 日 有效期至：2029 年 09 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688935

证书附页：第 1 页 共 1 页

TeB7UE-125DC;
Ui: 500V; Uimp: 4kV;
Ue: DC60V/80V;
In: 80A、100A、125A;
过电流脱扣器类型：电子式；选择性类别：A 类；
Ics: 7.5kA; Icu: 10kA;
接线方式：1P+N 外形，具体接线方式见下图；
产品不适用于隔离；



型号解释：

<u>Te</u>	<u>B</u>	<u>7</u>	<u>U</u>	<u>E</u>	-	<u>125</u>	<u>DC</u>
①	②	③	④	⑤		⑥	⑦
① Te: 企业特征代号	② B: 断路器代号	③ 7: 设计序号	④ U: 通讯行业用	⑤ E: 电子式		⑥ 125: 壳架等级电流 (A)	⑦ DC: 直流型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司