



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2024CCC0307-4508647
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/
TGM1BX -400L、M、H;
TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/
TGM1BX -630L、M、H

检测机构: 中检科技检验检测科学研究院有限公司





产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/ TGM1BX -400L、M、H; TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/ TGM1BX -630L、M、H 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024.08.01 完成日期: 2024.08.12	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开 发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中 心大道 288 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

详见附页 1

主检: 上官培素 签名:  日期: 2024.08.28
审核: 魏益松 签名:  日期: 2024.09.13
签发: 曾征 签名:  日期: 2024.09.13



该申请为变更申请, 具体变更情况如下:

变更内容	变更前	变更后
变更基准温度	+30°C	+40 °C
变更安全件盖、手柄材质	尼龙 PA66	尼龙 PA6
变更动静触头尺寸	静触头: 7mm×10mm×2mm(250A-400A); 10mm×10mm×2mm(450A-630A) 动触头: 5mm×10mm×2mm(250A-400A); 10mm×7.5mm×2.5mm(450A-630A)	静触头: 5mm×10mm×2mm(250A-400A); 10mm×10mm×2mm(450A-630A) 动触头: 4mm×10mm×2mm(250A-400A); 10mm×7.5mm×2.5mm(450A-630A)
原证书编号	2024010307652378	
原报告编号及检测单位	00901-V2022CQC107502-970032 (上海电器设备检测所有限公司), 00901-V2021CQC107502-878086 (上海电器设备检测所有限公司), 00901-A2019CCC0307-3224741 (上海电器设备检测所有限公司), 00901-A2019CCC0307-3105717 (上海电器设备检测所有限公司), 00901-A2018CCC0307-2813420 (上海电器设备检测所), 00901-A2016CCC0307-2469005 (上海电器设备检测所)	

根据以上变更进行描述, 本报告须与原报告合并使用方为有效。

样品编号:
 #1~#5: TGM1N-630L/4300C 630A
 #6~#10: TGM1N-400L/4300C 400A

附页 1

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/TGM1BX -400L、M、H;

TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/TGM1BX -630L、M、H;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC380/400/415V, AC660/690V;

In: TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/TGM1BX-400L、M、H:

250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A;

TGM1N/TGMH/TGMK/TGMG/TGMD/TGM1BX-630L、M、H:

400A、450A、500A、600A、630A;

过电流脱扣器类别: 热磁式;

Ics: AC380/400/415V: 35kA(L型), 50kA(M型), 75kA(H型);

AC660/690V: 10kA(L型), 10kA(M型), 10kA(H型);

Icu: AC380/400/415V: 50kA(L型), 70kA(M型), 100kA(H型);

AC660/690V: 10kA(L型), 15kA(M型), 20kA(H型);

脱扣级别: 10; 选择性类别: A;

极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N极常通), 4P;

适用于隔离(3P+N除外); 额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头 OF-M, 报警触头 SD-M (CQC 证书编号: CQC2016010304928784):

1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC: Ith: 6A

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/1A,

DC-13: Ue/Ie: DC110V/220V/250V/0.15A