



产品认证证书

证书编号: CQC19012234162

发证日期: 2024 年 09 月 23 日
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、规格、型号 10kV 一体化柱上变台用熔断器式隔离开关
HR17N-630/30, HR17N-630/31, HR17N-630/30M, HR17N-630/31M, HR17N-630/30H,
HR17N-630/31H, HR17N-630/30MH, HR17N-630/31MH; Ue:AC415V; Ie:630A、315A;
Ui:1000V; Uimp:12kV; Ith:630A、315A; Iq:50kA; 使用类别:AC-23B; 50Hz; 极数:3P

产品标准和技术要求 CQC1315-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462297-2017 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 12 月 16 日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE