

报告编号： 2022ZWSM026101-06301



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

型式试验报告

委托编号： JC2022FW 服 ZWSM0261-1

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM3RN-800L/3、TGM3RN-1250L/3、
TGM3RN-800M/3、TGM3RN-1250M/3、
TGM3RN-800H/3、TGM3RN-1250H/3

检测机构：

天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

<p>委托编号：JC2022FW 服 ZWSM0261-1 (任务编号)</p> <p>样品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格：TGM3RN-800L/3、TGM3RN-1250L/3、TGM3RN-800M/3、TGM3RN-1250M/3、TGM3RN-800H/3、TGM3RN-1250H/3</p> <p>商标：/</p> <p>样品数量：18 台</p> <p>样品生产序号：/</p> <p>收样日期：2023 年 01 月 16 日</p> <p>样品来源：送样</p> <p>抽样通知书编号：/</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业：浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验依据标准：GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》</p>	
<p>试验结论：合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>TGM3RN-800L/3、TGM3RN-1250L/3、TGM3RN-800M/3、TGM3RN-1250M/3、TGM3RN-800H/3、TGM3RN-1250H/3</p> <p>Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;</p> <p>电子式: In: 1250A (500A~1250A) 连续可调、800A (320A~800A) 连续可调;</p> <p>热磁式: In: 800A、1250A;</p> <p>过电流脱扣器类型: 电子式 (热磁式);</p> <p>Ics: AC400V: L 型: 36kA; M 型: 51kA; H 型: 86kA; AC690V: 20kA;</p> <p>Icu: AC400V: L 型: 51kA; M 型: 66kA; H 型: 100kA; AC690V: 25kA;</p> <p>Icw: 15kA/1s;</p> <p>选择性类别: B; 极数: 3P;</p> <p>适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz。</p>	
<p>主检：王玉华 签名：  日期：2023-03-02</p> <p>审核：王静 签名：  日期：2023-03-02</p> <p>签发：张春香 签名：  日期：2023-03-02</p>	<p>天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称 盖章)</p> <p>2023 年 03 月 02 日</p> 
备注	