



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307710773

**认证委托人名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产者名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**生产企业名称及地址**

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流装置模块

Vigi-MH□; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Un: AC415V; In: ≤250A; Icc: 65kA;  
Ic: 16.25kA; In: 非延时: 0.03A~10A (任设五档分档可调); 延时: 0.3A~10A  
(任设四档分档可调); Ino: 0.5In; 额定剩余动作类型: A 型; 一次导线结构:  
端子式; 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 23 日 有效期至: 2029 年 10 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307710773

证书附页: 第 1 页 共 1 页

## 3.3 型号的解释:

Vigi - MH □  
(1) (2) (3)

(1) 漏电脱扣模块

(2) 销售代号

(3) 漏电报警方式代号: 无: 无漏电报警功能; I: 漏电报警又脱扣; II: 漏电报警不脱扣

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司