



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647123

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

具有剩余电流保护的断路器

TGM1L-125L, TGM1LA-125L, TGM1L-125M, TGM1LA-125M; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 22 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307647123

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGM1L-125L、TGM1LA-125L、TGM1L-125M、TGM1LA-125M; U_{imp} : 8kV;
 U_i : 690V(1P+N、2P), 800V(3P、3P+N、4P); U_e : AC230V(1P、1P+N), AC400V(3P、
3P+N、4P); I_n : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 脱扣级别: 10; L 型: I_{cs} : 22kA, I_{cu} :
35kA; M 型: I_{cs} : 35kA, I_{cu} : 50kA; $I\Delta n$: 30 (仅非延时)
/50/75/100/150/200/300/400/500mA 任选三档分级调节或一档固定; $t \leq 0.2s$ (非延
时型); Δt : 0.1s/0.2s/0.3s/0.4s/0.5s/0.6s/0.7s/0.8s(延时型) 任选三档分级调节或一
档固定; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; A 型, AC 型; $I\Delta m$: 25% I_{cu} ; 选择性
类别: A 类; 极数: 1P+N(A 型: 1 个保护极, N 极常通; D 型: 2 个保护极, N
极常通), 2P(B 型: 1 个保护极, N 极可开闭; C 型: 2 个保护极, N 极可开闭),
3P, 3P+N(A 型: 3 个保护极, N 极常通; D 型: 4 个保护极, N 极常通), 4P(B
型: 3 个保护极, N 极可开闭; C 型: 4 个保护极, N 极可开闭); 2P、3P、4P
适用于隔离, 1P+N、3P+N 不适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC;
 I_{th} : 3A; U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; AC-15: U_e/I_e : AC380/400V/0.26A; DC-13:
 U_e/I_e : AC220/230V/0.14A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构, 欠压(仅
3P、3P+N、4P); U_s : AC380/400V、AC220/230V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司