



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308653096

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

刀型触头熔断器

熔断体:RT16□-□00; 熔断器支持件:RT16□-00/□; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 01 月 15 日 有效期至: 2029 年 07 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308653096

证书附页: 第 1 页 共 2 页

熔断体: RT16□-□00

熔断器支持件: RT16□-00/□

熔断体:

熔断体的额定电压:

AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V/DC
440V/DC250V;

熔断体的额定电流:

2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A,
32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

额定分断能力:

100kA(AC1140V/AC800V/DC250V), 120k
A(AC500V), 50kA(AC690V/DC440V);

分断范围和使用类别: Gg;

熔断器支持件:

熔断器支持件的额定电压:

AC1140V/AC800V/AC690V/AC500V/DC
440V;

熔断器支持件的额定电流: 160A;

极数: 1P, 4P;

峰值耐受电流:

100kA

(AC1140V, AC800V/DC250V), 120kA(AC5
00V), 50kA(AC690V/DC440V).

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308653096

证书附页: 第 2 页 共 2 页

熔断体

RT 16 □ - A 00
① ② ③ ④ ⑤

- ① RT: 刀型触头熔断器
- ② 16: 设计代号
- ③ □: 额定电压
 - 无 代表 AC800V、AC690V、AC500V
 - Z 代表 AC800V、AC690V、AC500V、DC440V、DC250V
 - D 代表 AC1140V、AC800V
- ④ A: 带撞击器
- ⑤ 00: 尺码

支持件

RT 16 □ - 00 / □
① ② ③ ④ ⑤

- ① RT: 刀型触头熔断器
- ② 16: 设计代号
- ③ □: 额定电压
 - 无 代表 AC800V、AC690V、AC500V
 - Z 代表 AC800V、AC690V、AC500V、DC440V
 - D 代表 AC1140V、AC800V
- ④ 00: 尺码
- ⑤ □: 无 代表 1P
4P 代表 4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司